

Vand og afløbsinstallationer

Når man skal udføre kloak- og vandinstallationsarbejde i en lejlighed, eller i en boligforening skal du tage kontakt til en autoriseret kloakmester eller VVS-installatør, der søger tilladelsen.

Vand og afløbsarbejde i din egen lejlighed

- Langt det meste Vand- og afløbsarbejde **skal** udføres af en autoriseret vvs-installatør.
- Enkelte ting må du selv lave uden hjælp fra autoriserede fagfolk - det gælder fx udskiftning af vandhaner og pakninger i vandhaner, du kan se mere [her](#).
- Reparationsarbejder, hvor eksisterende installationer vedligeholdes og ikke ændres, **skal** færdigmeldes af autoriseret vvs-installatør eller kloakmester.

Vand og afløbs- samt kloakarbejder i etageejendom – fælles installationer

- Vand- og afløbsarbejdet **skal** udføres af en autoriseret vvs-installatør.
- Kloakarbejder i kælder og gårdareal **skal** udføres af en autoriseret kloakmester.

Arkivtegninger

- I [Teknik- og Miljøforvaltningens kundecenter](#), Njalsgade 13, 2300 København, kan du finde tegninger af de eksisterende vand- og afløbsinstallationer på din bolig.

Oversvømmelse efter regnskyl

- Det er Københavns kommunes politik, at regnvandet skal håndteres lokalt. Det vil sige, at vandet fra ejendommens tagrender ikke skal føres til kloak. Læs mere om [lokal afledning af regnvand](#).
- Det er muligt at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget fra [HOFOR](#). Vær opmærksom på, at nogle af metoderne ikke kan anvendes, hvis grunden er forurennet. Se grundens forureningsstatus [her](#).

Regnvand

- Det er Københavns kommunes politik, at regnvandet skal håndteres lokalt. Det vil sige, at vandet fra ejendommens tagrender ikke skal føres til kloak.
- Det er muligt at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget fra Københavns Energi. Vær opmærksom på, at nogle af metoderne ikke kan anvendes, hvis grunden er forurennet. Se grundens forureningsstatus på kommunens hjemmeside.

Dræn i Indre by og på Christianshavn

- Ved etablering af dræn i Indre by og på Christianshavn kræver vi dokumentation for, at drænet ikke medfører sænkning af grundvandet i nærområdet.

Ved sænkning af grundvandet er der risiko for skade på de omkringliggende bygningers fundament.

Vandinstallationer

- Har du skjulte samlinger og vandmålere på din vandinstallation, skal de være placeret bag dækplader og lignende, der let kan tages af. Det skal let kunne konstateres, hvis der er utætheder.
- Individuelle vandmålere skal installeres ved byfornyelse i bestående bebyggelse, hvis antallet af vandmålere pr. boligenhed kan begrænses til 2. Måleren bør placeres mellem 2 afspærringsventiler.
- Der skal altid sidde en tilbageløbssikring ved hovedvandmåleren, og hvor der er risiko for forurening af drikkevandet. Se eksempler på de steder kontraventilen skal sidde i vores [tjekliste over tilbageløbssikring](#).
- Hvis du vil etablere el-vandvarmere kræver det en dispensation for varmeloven. Du skal søge om dispensation hos kommunen.