

Ventilation

Generelt:

Beboelse, generelt, BR10, min volumenstrøm/indblæsning **0,3 l/s**.

Køkken:

Beboelse, køkken, BR-10, min. volumenstrøm/indblæsning **20 l/s**.

Bad/wc:

Beboelse, bad/wc, BR10, min volumenstrøm/indblæsning **15 l/s**.

Bryggers:

Beboelse, særskilt wc-rum, bryggers og kælder, BR10, min volumenstrøm/indblæsning **10 l/s**.

Trapperum eller fælles forrum med direkte adgang til boligenheder:

Tilførsel af udeluft: Oplukkeligt vindue, udeluftventil eller luftsluse. Tilførslen af udeluft skal ske forned i rummet.

Beregnings af min. kapacitet på emhætte:

m³ rum: Køkken 4(b)m x 3,5(l)m x 2,3(h)m = 32,2m³

Min. kapacitet: 32,2m³ x 10 = 322m³ m³/t